

2025年4月下半月管网水水质信息公告（7项）

| 公开单位      | 休宁县住房和城乡建设局                   | 公开项目 | 管网水                             | 采样地点<br>采样数量 | 海阳二小/1、休宁中学/1、御景花园小区/1、啤酒厂宿舍/1、佳乐面馆/1 |      |      |
|-----------|-------------------------------|------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------|
| 采样时段      | 2025. 4. 27                   | 检测单位 | 休宁县供水有限责任公司                     | 执行标准         | 《生活饮用水卫生标准》<br>(GB5749-2022)          |      |      |
| 水质检测结果：合格 |                               |      |                                 |              |                                       |      |      |
| 序号        | 指标                            | 单位   | 《生活饮用水卫生标准》<br>(GB5749-2022) 限值 | 监测结果范围       |                                       |      | 单项判定 |
|           |                               |      |                                 | 最大值          | 最小值                                   | 平均值  |      |
| 1         | 色度<br>(铂钴色度单位)                | 度    | 15                              | < 5          | < 5                                   | < 5  | 合格   |
| 2         | 臭和味                           | /    | 无异臭、异味                          | 0            | 0                                     | 0    | 合格   |
| 3         | 浑浊度<br>(散射浑浊度单位)              | NTU  | 1                               | 0.48         | 0.14                                  | 0.34 | 合格   |
| 4         | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 3                               | 2.36         | 2.24                                  | 2.32 | 合格   |

|   |       |           |        |      |      |      |    |
|---|-------|-----------|--------|------|------|------|----|
| 5 | 游离氯   | mg/L      | ≥ 0.05 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 合格 |
| 6 | 菌落总数  | CUF/ml    | 100    | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 合格 |
| 7 | 总大肠菌群 | CUF/100ml | 不得检出   | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 合格 |